

## 仕 様 書

- 1 業務名 丸亀病院電話交換機用蓄電池取替業務
- 2 履行期限 令和6年1月31日
- 3 履行場所 丸亀市土器町東九丁目291番地  
香川県立丸亀病院管理棟1階電話交換機室
- 4 対象設備  
日本電気製 UIVERGE SV9300に使用するバッテリー8台
- 5 業務の内容  
小型制御弁式鉛蓄電池 PE12V24A (GS ユアサ製を指定) 8台の購入  
取替作業を含む  
取替えた蓄電池8台分の処分