

中間検査実施基準（平成29年4月1日 28技企第75802号 土木部長通知）新旧対照表

改正後	改正前
<p>(中間検査の対象)</p> <p>第2 中間検査は、下記のいずれかを対象とする。</p> <ol style="list-style-type: none">1) 香川県土木工事監督技術基準等で定めた工事監督員が行う工事材料の品質確認、段階確認及び施工状況把握のうち、特に重要な部分。2) 香川県土木工事検査技術基準（案）で定めた検査工種（その他の構造物で適宜決定したものを含む）のうち、当該工事の主体となる工種で、竣工検査時の実地検査又は写真、試験成績表等の書類検査によって確認できない出来形、品質、性能及び出来ばえ。3) 香川県工事請負契約約款第34条の規定に基づく部分使用に係る中間検査。 <p>(検査に合格しないときの措置)</p> <p>第4 工事検査員は、検査の結果、契約図書に適合していないときは、不適合の内容を工事監督員に報告するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none">2 工事監督員は、第1項の報告に対する措置及び検査継続の有無について、工事検査員に報告するものとする。3 工事検査員は、前項の報告を受け、再度検査を行うことができる。4 工事監督員は、工事成績評定対象工事において、受注者に書面により改善の指示を行う場合は、適切に評価するものとする。	<p>(中間検査の対象)</p> <p>第2 中間検査は、工事監督員が行う工事材料の確認、工事施工状況の立会い及び確認並びに出来形の確認のうち、特に重要な部分又は段階の確認又は立会いを工事検査員が行い、竣工検査時に確認できない出来形、品質、性能等を確認するものである。</p> <p>なお、単純な外形寸法の確認等、適否の判断が容易に行えるものは、中間検査の対象としない。</p> <p>(なし)</p>

中間検査実施基準（平成29年4月1日 28技企第75802号 土木部長通知）新旧対照表

改正後					改正前																																																																
中間検査実施基準第4関係様式 <table border="1"> <tr> <td colspan="2">中間検査不適合報告書</td> <td rowspan="2">決 裁</td> <td>室長又は所長</td> <td></td> <td>(検査員任命者)</td> </tr> <tr> <td>契約年度</td> <td>平成 年度</td> <td>工事名</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>工事番号</td> <td>平成 年 月 日</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>工事場所</td> <td></td> <td>契約金額</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>請負者 商号又は名称</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>検査実施年月日</td> <td>平成 年 月 日</td> <td>検査対象</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>不適合内容</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="7"> 上記工事の検査の結果、契約図書に適合していない箇所がありましたので、中間検査実施基準第4第1項の規定により報告します。 </td></tr> <tr> <td colspan="2">平成 年 月 日</td><td>工事検査員 (職氏名)</td><td colspan="4">印</td></tr> <tr> <td colspan="2">総括（主任）監督員 (職氏名)</td><td>殿</td><td colspan="4"></td></tr> </table>					中間検査不適合報告書		決 裁	室長又は所長		(検査員任命者)	契約年度	平成 年度	工事名				工事番号	平成 年 月 日					工事場所		契約金額				請負者 商号又は名称						検査実施年月日	平成 年 月 日	検査対象				不適合内容							上記工事の検査の結果、契約図書に適合していない箇所がありましたので、中間検査実施基準第4第1項の規定により報告します。							平成 年 月 日		工事検査員 (職氏名)	印				総括（主任）監督員 (職氏名)		殿					(なし)
中間検査不適合報告書		決 裁	室長又は所長		(検査員任命者)																																																																
契約年度	平成 年度		工事名																																																																		
工事番号	平成 年 月 日																																																																				
工事場所		契約金額																																																																			
請負者 商号又は名称																																																																					
検査実施年月日	平成 年 月 日	検査対象																																																																			
不適合内容																																																																					
上記工事の検査の結果、契約図書に適合していない箇所がありましたので、中間検査実施基準第4第1項の規定により報告します。																																																																					
平成 年 月 日		工事検査員 (職氏名)	印																																																																		
総括（主任）監督員 (職氏名)		殿																																																																			
中間検査不適合措置報告書 <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">措置請求日</td> <td rowspan="2">平成 年 月 日</td> <td rowspan="2">措置完了日</td> <td>平成 年 月 日</td> <td rowspan="2">(検査員任命者)</td> </tr> <tr> <td>検査継続の有無</td> <td>続続・中止</td> </tr> <tr> <td>措置内容</td> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 上記中間検査で報告があった契約図書不適合箇所について、上記のとおり措置を確認した ので、中間検査実施基準第4第2項の規定により報告します。 </td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">平成 年 月 日</td><td>総括（主任）監督員 (職氏名)</td><td colspan="2">印</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr> <tr> <td colspan="2">工事検査員 (職氏名)</td><td>殿</td><td colspan="4"></td></tr> </table>						措置請求日	平成 年 月 日	措置完了日	平成 年 月 日	(検査員任命者)	検査継続の有無	続続・中止	措置内容					上記中間検査で報告があった契約図書不適合箇所について、上記のとおり措置を確認した ので、中間検査実施基準第4第2項の規定により報告します。					平成 年 月 日		総括（主任）監督員 (職氏名)	印				工事検査員 (職氏名)		殿																																					
措置請求日	平成 年 月 日	措置完了日	平成 年 月 日	(検査員任命者)																																																																	
			検査継続の有無		続続・中止																																																																
措置内容																																																																					
上記中間検査で報告があった契約図書不適合箇所について、上記のとおり措置を確認した ので、中間検査実施基準第4第2項の規定により報告します。																																																																					
平成 年 月 日		総括（主任）監督員 (職氏名)	印																																																																		
工事検査員 (職氏名)		殿																																																																			

*措置内容に係る工事打合せ簿等を添付すること。

別表

凡例：下線部は修正又は追加箇所 中間検査対象外【削除】

イタリック文字(斜め文字)は、中間検査前の材料確認・段階確認結果・品質証明書等による書面検査

種別		実施基準	検査時期	検査項目		検査程度	検査密度等
				出来形	品質		
基礎工	直接基礎	重要構造物※	床掘掘削完了時	基準高、幅、延長	支持地盤	独立構造物： 1回/1構造物 連続構造物： 最長区間等で 1回/1工事	出来形：中央及び両端部で各1箇所以上 品質：1回/1構造物以上
	杭基礎	既製杭	重要構造物※	杭頭処理完了時	基準高、偏心量、 杭長、根入長		出来形：杭5本につき1箇所以上 品質：全数検査 <品質検査項目は杭基礎施工便覧等による>
	場所打杭	重要構造物※	杭頭処理完了時	基準高、偏心量、 杭径、 根入長、配筋	使用材料、 支持地盤		出来形：中央及び両端部で各1箇所以上 品質：1工事/1回以上
	置換工	重要構造物※	掘削完了時	基準高(置換厚さ)、幅、延長	支持地盤、 使用材料		上記に準ずる
	その他	重要構造物※	上記に準ずる	上記に準ずる	上記に準ずる		上記に準ずる
ため池基礎工	直接基礎	堤体遮水ゾーン、底 樋、洪水吐	床掘完了時	基準高、幅	支持地盤、 透水度(底樋)	全箇所	別途運用で定める
	置換工		置換、地盤改良 完了時	基準高、幅	支持力、透水度		
鉄筋工	重要構造物※及び橋 梁床版(橋長10m以上) 、フーチングを有する 場合は原則フーチングを 対象	鉄筋組立完了時	鉄筋数量、平均 間隔、かぶり、 継手構造	鉄筋の固定方法、 スペーサー種類・ 配置・数量、 使用材料、 ガス圧接	独立構造物： 1回/1構造物 連続構造物： 最長区間等で 1回/1工事	出来形：主鉄筋平均間隔は1箇所/1種類以上、その他検査項目は任意箇所	

※重要構造物

橋台・橋脚(橋長15m以上又は最大直高6m以上)、函渠(内空断面積4m²以上)、RC擁壁(最大直高6m以上)、無筋擁壁(耐震考慮の場合)水門(扉体面積10m²以上、複数水門施工の場合は、その合計面積10m²以上)樋管・樋門(内空断面4m²以上、ただし、DID築堤部は2m²以上)、床止工(築堤箇所の取付擁壁部)

砂防堰堤(本体)

種別	実施基準	検査時期	検査項目		検査程度	検査密度等
			出来形	品質		
土工	路床盛土	1,000m ² /1工事以上で竣工時に覆工される場合	完了時(フローリング実施時)	基準高、幅、法長	使用材料、現場密度、フローリング	1回/1工事、段階部分施工時:最大面積箇所1回 出来形: 200mにつき1箇所以上(施工延長200m以下の場合は2箇所以上) フローリングは全幅・全区間(現道打換、仮設用道路維持工事は除く)
	道路(路体)、河川・海岸、砂防土工	5,000m ³ /1工事以上又は盛土高10m以上	施工時(敷均し・転圧時)	-	使用材料、現場密度、敷均し・締固め状況	出来形: 200mにつき1箇所以上(施工延長200m以下の場合は2箇所以上)
	盛土補強工 (補強土壁・多数アンカーやオティスタイルを用いた補強土工法)	盛高5m以上	施工時(控え長さが確認可能な時期)	基準高、高さ、厚さ(道路以外)、控え長さ、鉛直度(擁壁)	使用材料、現場密度	出来形: 100mにつき1箇所以上(施工延長100m以下の場合は2箇所以上)
	発砲スチロール	盛高5m以上	施工完了時	基準高、幅、形状寸法	密度、圧縮強さ、燃焼性	1回/1工事 1試験ブロック
	発砲ウレタン			基準高、幅、流量管理(充填)	密度、圧縮強さ、燃焼性	出来形: 100mにつき1箇所以上(施工延長100m以下の場合は2箇所以上)
	気泡混合軽量土			基準高、幅、流量管理(充填)	砂質土、練り混ぜ、固化後	出来形: 100mにつき1箇所以上(施工延長100m以下の場合は2箇所以上)
舗装工	下層路盤工	1,000m ² 以上/1工事で竣工時に覆工される場合	舗設完了時	基準高、幅、厚さ、延長	使用材料、現場密度、フローリング	出来形: 200mにつき1箇所以上(施工延長200m以下の場合は2箇所以上)、厚さは500mに1箇所以上(施工延長500m以下の場合は2箇所以上)
橋梁工	鋼橋	仮組立てが設計図書で義務付けられている場合	仮組立て完了時	キャンバー、寸法	使用材料、溶接	部材寸法は主要部材について、寸法表示箇所の任意部分 その他は5径間未満は2箇所以上、5径間以上は2径間につき1箇所以上
	ボルテーション桁製作工 プレキヤットブロック桁製作工 プレーム桁製作工 RCホースラブ製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押出し箱桁製作工 床版・横組工 上記製作工の架設工事	全工事	鉄筋組立完了時(工場製作除く)	鉄筋数量、平均間隔、かぶり、継手構造	使用材料	1回/1工事 1断面以上 床版・横組工は1径間当たり1箇所以上
		縦縫めによるプレストレス導入を有する工事	プレストレス導入完了時(縦縫め)	-	使用材料、管理方法、設計値との対比	実地検査は1本/1工事以上とし、書面による検査は全数(1本毎及びグループ管理)

種別		実施基準	検査時期	検査項目		検査程度	検査密度等
				出来形	品質		
橋梁工	PC 橋プロテンション	橋長 15m 以上	工場製作途中	鉄筋数量、平均間隔、かぶり、継手構造	使用材料	1回/1工事	
	落橋防止装置	跨線・跨道橋又は橋長 15m 以上で、引張抵抗型落橋防止構造のあと施工アンカー	固定アンカー施工完了時		使用材料、定着アンカー引抜試験、鋼製ブレケット溶接	1回/1工事	引抜試験：アンカー径毎に 1 本以上 溶接：全箇所
塗装工		200m ² /1工事以上	ケレン完了時又は清掃鏽落とし完了時		ケレン又は清掃鏽落とし状況	1回/1工事	
アンカーワーク	現場吹付け法枠工(ロックボルト)	ロックボルト施工面積 500m ² 以上/1工事	施工中（原則として最終試験、グラウト施工後 3 日経過後）		使用材料、引抜試験(受入試験)	1回/1工事	実地試験は 1 本/1 工事以上、設計図書(施工計画書含む)で定めたその他の試験結果は試験記録による書面検査とする
	グラウンドアンカー	全工事	施工中(グラウト強度発現時)		使用材料、適性試験	1回/1工事	実地試験は 1 本/1 工事以上、設計図書(施工計画書含む)で定めた「品質管理基準:その他」の試験結果は試験記録による書面検査とする
トンネル工	支保工	全工事	支保工完了時	吹付コンクリート厚、ロックボルト打ち込み本数及び長さ	使用材料、施工品質	1回/1工事以上	100mにつき 1 箇所以上(施工延長 200m 以下の場合は両坑口部を含めて 3 箇所以上)
	覆工		施工中	基準高、幅、高さ、厚さ	使用材料、施工品質	1回/1工事以上	100mにつき 1 箇所以上
管路工	開削工	下水道、上水道	基礎完了時	基準高、幅、厚さ、締固め状況		1回/1工事	施工延長 40m につき 1 箇所以上
			管渠据付完了時	基準高、中心線、勾配、厚さ、延長、管接合	使用材料、施工品質	1回/1工事	施工延長 40m につき 1 箇所以上(但しスパンの短い場合は、中央部 1 箇所) とマソホール附近
	推進工(シールド含む)		推進開始前	推進機械設置高	鏡切状況、 推進管材料	推進箇所全数	上水道の管接合出来形・品質確認は、水道工事標準仕様書(日本水道協会)、管接合要領書(日本ダクトイル鉄管協会)の規定に準ずる
	管敷設工	圧力管路	管渠据付完了時		水圧検査、	1回/1工事	

種別	実施基準	検査時期	検査項目		検査程度	検査密度等	
			出来形	品質			
港湾・海岸	床掘工(海上)	本体工がケーソン、セルラーブロック、異形ブロック等	床掘完了時	水深(底面、法面)	1回/1工事	出来形: 100mにつき1箇所以上(施工延長100m以下の場合は2箇所以上)	
	置換え敷砂	本体工がケーソン、セルラーブロック、異形ブロック等	置換完了時	天端高、幅、法面勾配、延長	使用材料	出来形: 100mにつき1箇所以上(施工延長100m以下の場合は2箇所以上)	
	サンドコンパクション	締固砂杭	施工中	位置、天端高、先端深度、砂投入量、盛上り量	使用材料(竣工時:改良土強度)	1回/1工事	
	サンドドレーン	砂杭	施工中	位置、天端高、先端深度、砂投入量	使用材料(竣工時:上載荷重)		
	深層混合処理		施工中	位置、鉛直度、接合、天端高、先端深度、硬化材吐出量、盛上り量	使用材料(竣工時:改良土強度)		
	捨石・被覆石工	本体工がケーソン、セルラーブロック、異形ブロック等	本体工施工前の捨石又は被覆石完了時	基準高、高さ、幅、法面勾配、延長	使用材料	出来形: 100mにつき1箇所以上(施工延長100m以下の場合は2箇所以上)	
	鉄筋工	ケーソン、セルラーブロック	鉄筋組立完了時 (工場製作を除く)	鉄筋数量、平均間隔、かぶり、継手構造	使用材料	1回/1工事	
	杭及び矢板工	仮設を除く(支持杭の場合は基礎工による)	打ち込み完了時	基準高、杭頭中心位置、傾斜、根入れ長、延長 アーリングの場合掘削径深度	使用材料、継手部(溶接工)	各面1箇所以上 100mにつき1箇所以上(施工延長100m以下の場合は2箇所以上)	
ダム工			各工事毎に別途定める				
工場製品(セメントコンクリート製品)	製品にJISマークを表示しない一定規模の鉄筋構造物(内空断面積4m ² 以上の函渠、直高6m以上の擁壁等)	鉄筋組立完了時	鉄筋数量、平均間隔、かぶり、継手構造	使用材料	1回/1工事		

種別	実施基準	検査時期	検査項目		検査程度	検査密度等	
			出来形	品質			
建築 新築 (杭地業	階数(地階除く)3以上かつ延床面積500m ² 以上の建物、又は延床面積1,000以上の建物	杭頭処理完了時	偏心量、基準高、径	支持地盤、支持力(既製)等	1回/1建築物	出来形は1本/5本
	鉄筋工		鉄筋組立完了時 (特定階組立完了時)	鉄筋数量、平均間隔、かぶり、継手構造	使用材料、UT検査結果	1回/1建築物	出来形：主鉄筋定着長は1箇所/1符号程度以上、その他検査項目は任意箇所
	鉄骨業		鉄骨組立完了時 (特定節組立完了時)	建て方精度	使用材料、UT検査結果、HTB管理記録	1回/1建築物	任意箇所
	防水工		下地処理完了時		下地処理状況、使用材料、施工計画(次工程含む)	1回/1建築物	任意箇所
	屋根工		下葺き完了時		下葺き状況、使用材料、施工計画(次工程含む)	1回/1建築物	任意箇所
建築 改修 (屋根工	单一工種の場合： 当初請負金額2,500万円以上 大規模改修(複数工種) の場合： 当初請負金額5,000万円以上 主要な工種	下葺き完了時		下葺き状況、 使用材料、施工計画(次工程含む)	1回/1工事	任意箇所
	防水工		下地処理完了時		下地処理状況、 使用材料、施工計画(次工程含む)	1回/1工事	任意箇所
	外壁工		下地処理完了時		1回/1工事	任意箇所	
	内装工		主な工種の下地処理完了時		1回/1工事	任意箇所	
	塗装工		下地処理完了時		1回/1工事	任意箇所	
	建具工		枠等取付完了時	取付精度	使用材料、施工状況等	1回/1工事	任意箇所
	耐震改修		RC壁増設、鉄骨プレース設置、柱補強等のあとアンカー完了時等		下地処理状況、 使用材料、 アンカー強度、 施工状況等	1回/1工事	任意箇所
	環境配慮改修		断熱工事、屋上緑化、危険物の除去等の下地処理完了時		下地処理状況、 使用材料、施工計画(次工程含む)	1回/1工事	任意箇所
計装、機械、設備工		規格基準等の性能判定が製作工場でなければできない場合	工場製作完了時		試験、試運転による性能確認	適時	必要全項目
		完成時に確認できない隐蔽工事で特に重要な部分	施工完了、隠蔽前	取付精度	使用材料、施工状況等	適時	必要全項目

種別	実施基準	検査時期	検査項目		検査程度	検査密度等			
			出来形	品質					
その他	完成後に内部の施工の適否を確認し難い工事等について、上記の各工種の基準を参考に、中間検査を行うものとする								
	竣工検査時に出来形の測定、検査ができない工事について、特に重要な部分を中間検査で確認するものとする								
	実施基準 第2の「中間検査の対象」の考え方従い、本表記載事項以外で必要と認められるものは適切に検査項目を設定する								
	工場製作において、竣工検査時に性能判定結果が試験成績表又は写真等の書類で確認できる場合、原則として中間検査としての工場検査は実施しない。なお、目的物の重要度を勘案し、工事監督員が必要と認める場合は段階確認を実施する								