

●香川県告示第362号

瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第5条第1項の規定に基づく特定施設の設置の許可の申請があったので、同条第4項の規定によりその概要を次のとおり告示する。

なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。

平成19年7月6日

香川県知事 真 鍋 武 紀

1 申請の概要

(1) 申請者の住所及び名称並びに代表者の氏名

坂出市入船町2丁目2番14号

株式会社日本ファインケム 坂出工場 工場長 赤木 伸

(2) 事業場の所在地及び名称

坂出市入船町2丁目2番14号

株式会社日本ファインケム 坂出工場

(3) 特定施設に関する事項

種	類	有機化学工業製品製造業の用に供する廃ガス洗淨施設	
能	力	①49 m <sup>3</sup> /hr 1基、②49 m <sup>3</sup> /hr 1基、③49 m <sup>3</sup> /hr 1基、 ④9,480 m <sup>3</sup> /hr 1基	
工 期 等	工事着手予定年月日	許可後	
	工事完成予定年月日	①②③工事着手後5日、④平成19年11月3日	
	使用開始予定年月日	完成後	
使用時間間隔及び1日当たりの使用時間		①③④連続24時間使用 ②連続24時間使用（①のトラブル発生時のみ）	
排出さ れる汚 水等の 汚染状 態	項 目	通 常	最 大
	水素イオン濃度	①②12、③④7	①②12、③10、④7
	生物学的酸素要求量 (mg/l)	①②2,000、③40、④5	①②2,000、③50、④10
	化学的酸素要求量 (mg/l)	①②1,500、③7,000、④5	①②1,500、③10,000、④10
	浮遊物質 (mg/l)	①②10、③20、④1以下	①②10、③40、④1以下
	窒素含有量 (mg/l)	①②1,600、③1,000、④5	①②1,600、③2,000、④5
	りん含有量 (mg/l)	①②③④1以下	①②③④1以下
排出される汚水等の量 (m <sup>3</sup> /日)		①②③0.8、④130	①②③0.8、④130

(4) 汚水等の処理施設に関する事項

変更無し。

(5) 排出水の汚染状態及び量

区 分		第 1 排 水 口	
排出水 の汚染 状態	項 目	通 常	最 大
	水素イオン濃度	5.8～8.6	5.8～8.6
	生物学的酸素要求量	26	29

	(mg/l)		
化学的酸素要求量		29	32
	(mg/l)		
浮遊物質量	(mg/l)	20	40
窒素含有量	(mg/l)	12.2	57.6
りん含有量	(mg/l)	0.1	1.0
排出水の量	(m <sup>3</sup> /日)	3,700	4,500

(備考) 今回新たに特定施設を設置するが、他工程で発生する汚水量が減少するため、排出水の汚染状態及び量並びに汚濁負荷量に変更はない。

## 2 縦覧の期間及び場所

### (1) 期間

平成19年7月6日から同月27日まで

### (2) 場所

香川県環境森林部環境管理課

坂出市環境経済部環境交通課