

2 対象設備

区分	設備項目	設 備 内 容	台数
中央監視設備	中央監視盤	タッチパネル操作部、アナニシエーター操作部、液晶19インチモニタ、パソコン、プリンター、UPS	1 式
	夜間照明制御盤	タッチパネル操作部、アナニシエーター操作部、液晶17インチモニタ、UPS	1 式
	一般照明制御盤	タッチパネル操作部、アナニシエーター操作部	1 式
	その他	保安器盤、本配線盤、電話交換機盤（仕様：交換機局線8回線、内線80回線）、TV共聴・警備保障盤、親時計盤（電気時計）、非常放送盤（No.1～3）、非常電話盤、インターホン	
電 気 設 備	受配電設備	3相3線 6.6KV60Hz	
	契約電力	990Kw	
	受電用変圧器	2,400KVA	12 台
	非常用発電機	3相3線 6.6KV60Hz 300KVA	1 台
		3相3線 6.6KV60Hz 100KVA	1 台
	直流電源装置	150AH	1 台
		50AH	1 台
	分電盤	動力盤・電灯分電盤	48 台
	ナイター設備	ナイター設備（1,500Lx）	1 式
	電光表示設備	電光表示設備	1 式
空 気 調 和 設 備	熱源設備	冷温水発生機 20USRT ※使用不可（故障中）	1 基
		冷温水発生機 50USRT	1 基
		冷温水発生機 100USRT	1 基
		冷却塔 20USRT ※不使用	1 基
		冷却塔 150USRT	1 基
		冷却水ポンプ ※うち1台不使用	3 台
		冷温水1次ポンプ	3 台
		地下貯油槽（灯油） 1,900ℓ	1 基
		オイルポンプ 0.2Kw ※うち1台不使用	5 台
		オイルサービスポンプ 100ℓ ※うち1基不使用	2 基
		冷温水2次ポンプ	3 台
	空調設備	ファンコイルユニット ※うち14台不使用	112 台
		空冷ヒートポンプエアコン	12 台
	換気設備	全熱交換器	52 台
		送風機	122 台
給排水・衛生設備	上水設備	受水槽 60 m ³	1 基
		受水槽 10 m ³	1 基
		加圧給水ポンプユニット（7.5Kw×3台）	1 組
	中水設備	前置槽 6 m ³	1 基
		源水槽 24 m ³ （地下ピット）	1 槽
		中水槽 計230 m ³ （地下ピット）	9 槽

区分	設備項目	設 備 内 容			台数
給排水・衛生設備	中水設備	ろ過槽ポンプユニット(7.5kw×4台)			2組
		ろ過器 18 m³/h			1基
		井戸ポンプ 7.5kw			1台
	散水設備	雨水槽 メイン計 150 m³ (地下ピット)			16槽
		雨水槽 バック計 420 m³ (地下ピット)			11槽
		散水槽 バック計 380 m³ (地下ピット)			24槽
		散水ポンプユニット (5.5Kw×2台)			1組
		移送ポンプ (1.5Kw×2台)			1組
		ろ過器 10 m³/h			1基
	給湯設備	温水ボイラー 25,000Kcal/h			2基
		オイルポンプ 0.2Kw			4台
		オイルサービスタンク 100ℓ			2基
		給湯ポンプ 0.25Kw			2台
		ガス給湯器 20号			6台
		電気温水器 20ℓ			7台
		電気温水器 11.5ℓ			3台
	排水設備	排水ポンプ(排水槽用) 0.4Kw			2台
		排水ポンプ(ピット排水用) 0.4Kw			3台
防災設備	消火器	粉末消火器(10型)	112本	粉末消火器(20型)	3本
		粉末消火器(50型)	1本		
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	2組	屋内消火栓	34基
		起動用スイッチ	34個	呼水装置	2台
	スプリンクラー設備	加圧送水装置	1組	アラームバルブ	7個
		ヘッド	994個	呼水装置	1台
	粉末消火設備	加圧式粉末消火設備	10基		
	自動火災報知設備	受信機(R型)	1台	差動式スポット型感知器	519個
		定温式スポット型感知器	38個	煙感知器	52個
	非常放送設備	操作装置	1台	スピーカー	224個
		遠隔操作機	3台	電源装置	1式
	誘導灯	誘導灯	200台	誘導標識	19台
	連結送水管	送水口	2基	放水口	4基
	非常照明設備		1式		
等昇降機設備	エレベーター	15人乗り(1,000kg)、11人乗り(750kg)			2基
	自動ドア				2基
	シャッター				31基