

測定時間と採水場所をスタッフ全員の共通認識とします。

採水場所は、浴槽内で最も残留塩素濃度が低いと考えられる場所で行います。採水場所をマークした浴室の平面図等を作成し、確認できるようにしておくといでしょう。

2 測定時間・採水場所

記載例

NO.	測定時間	備考
1	9 時 分	営業開始前
2	12 時 分	
3	15 時 分	
4	18 時 分	
5	21 時 分	営業終了後

NO.	採水場所	位置
1	男湯・女湯 大浴槽	A 壁側の角付近
2	男湯・女湯 ジェット風呂	B 壁側の角付近
3	男湯・女湯 水風呂	C 原水流入口の対角
4	男湯・女湯 大浴槽	D 壁側の角付近
5	男湯・女湯 ジェット風呂	E 壁側の角付近
6	男湯・女湯 水風呂	F 原水流入口の対角