

塩素注入器の動作確認等の保守管理を日常業務として行います。

5 塩素注入器の保守管理

記載例

薬液の残量	実施者	施設管理部門 担当：〇〇
	頻度	毎日
	方法	残量が半分以下であれば、薬剤を補充する。
作動状況	実施者	施設管理部門 担当：〇〇
	頻度	毎日
	方法	適切に作動しているか目視確認する。
注入弁・ホース	実施者	施設管理部門 担当：〇〇
	頻度	毎日
	方法	詰まりがないか目視確認する。
注入弁の分解清掃	実施者	施設管理部門 担当：〇〇
	頻度	月に1回（毎月第1〇曜日）
	方法	取扱説明書（〇ページ）に沿って実施する。