検査結果表
(換気設備)

当該検査に関与した検査者	代表となる検査者	氏名	検査者番号
	その他の検査者		

本告示改正の内容について、赤で見え消ししています。

番号	検査項目等	検査結果			担当検査者番号
		指摘なし	要是正	既存不適格	
1	法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）				
(1)	機械換気設備 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観	給気機の外気取入口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水の侵入等の防止措置の状況			
(2)		給気機の外気取入口及び排気機の排気口の取付けの状況			
(3)		各居室の給気口及び排気口の設置位置			
(4)		各居室の給気口及び排気口の取付けの状況			
(5)		風道の取付けの状況			
(6)		風道の材質			
(7)		給気機又は排気機の設置の状況			
(8)		換気扇による換気の状況			
(9)		各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況			
(10)	機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備を含む。）の性能	各居室の換気量			
(11)		中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
(12)	中央管理方式の空気調和設備	空気調和設備の設置の状況			
(13)		空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況			
(14)		空気調和設備の運転の状況			
(15)		空気ろ過器の点検口			
(16)		冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離			
(17)	空気調和設備の性能	各居室の温度			
(18)		各居室の相対湿度			
(19)		各居室の浮遊粉じん量			
(20)		各居室の一酸化炭素含有率			
(21)		各居室の二酸化炭素含有率			
(22)		各居室の気流			
2	換気設備を設けるべき調理室等				
(1)	自然換気設備及び機械換気設備	排気筒、排気フード及び煙突の材質			中央管理方式の 空気調和設備 以外については、 建築設備定期検査による報告を 求めています。
(2)		排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況			
(3)		給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ			
(4)		給気口、排気口及び排気フードの位置			
(5)		給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況			
(6)		排気筒及び煙突の断熱の状況			
(7)		排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離			
(8)		煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況			
(9)		各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況			
(10)	自然換気設備	煙突の先端の立ち上がりの状況（密閉型燃焼器具の煙突を除く。）			
(11)	機械換気設備	煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況			
(12)		換気扇による換気の状況			
(13)		給気機又は排気機の設置の状況			
(14)		機械換気設備の換気量			
3	法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室				
(1)	防火ダンパー等（外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。）	防火ダンパーの設置の状況			※従来どおり特定建築物定期調査による報告を求めています。
(2)		防火ダンパーの取付けの状況			
(3)		防火ダンパーの作動の状況			
(4)		防火ダンパーの劣化及び損傷の状況			
(5)		防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無			
(6)		防火ダンパーの温度ヒューズ			
(7)		防火区画の貫通措置の状況			
(8)		運動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置			
(9)		運動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況			
4	上記以外の検査項目等				

特記事項				
番号	検査項目等	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善（予定）年月

(注意)

- ① この書類は、建築物ごとに作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の6様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は~~削除して構いません記入不要です~~。
- ④ 検査対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は~~省略して構いません記入不要です~~。
- ⑤ 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「~~番号検査結果~~」欄~~から及び~~「担当検査者番号」欄~~まで~~を~~取消線で抹消に「-」~~を記入してください。
- ⑥ 「検査結果」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
- ⑦ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
- ⑧ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
- ⑨ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
- ⑩ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、~~記入しなくても構いません記入不要です~~。
- ⑪ 1(9)「各居室の換気量」については、法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)の換気状況評価表(別表1)を添付してください。
- ⑫ 2(4314)「機械換気設備の換気量」については、換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表(別表2)を添付してください。
- ⑬ 4「上記以外の検査項目等」欄は、第2~~ただし書~~第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第2第2項の規定により検査の方法を記載した図書があるとき付加している場合に、特定行政庁が追加した検査項目等又は第2第2項に規定する図書に記載されている検査項目等当該検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、~~4は削除して構いません~~。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
- ⑭ 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を()書きで記入してください。
- ⑮ 要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。

検査結果表
(排煙設備)

当該検査に関与した検査者	代表となる検査者	氏名	検査者番号
	その他の検査者		

番号	検査項目等		検査結果			担当検査者番号
			指摘なし	要是正	既存不適格	
1	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等					
(1)	排煙機	排煙機の外観	排煙機の設置の状況			
(2)		排煙風道との接続の状況				
(3)		煙排出口の設置の状況				
(4)		煙排出口の周囲の状況				
(5)		屋外に設置された排煙出口への雨水等の防止措置の状況				
(6)		排煙機の性能	排煙口の開放との連動起動の状況			
(7)			作動の状況			
(8)			電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況			
(9)			排煙機の排煙風量			
(10)			中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
(11)	排煙口	機械排煙設備の排煙口の外観	排煙口的位置			
(12)			排煙口の周囲の状況			
(13)			排煙口の取付けの状況			
(14)			手動開放装置の周囲の状況			
(15)			手動開放装置の操作方法の表示の状況			
(16)		機械排煙設備の排煙口の性能	手動開放装置による開放の状況			
(17)			排煙口の開放の状況			
(18)			排煙口の排煙風量			
(19)			中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
(20)			煙感知器による作動の状況			
(21)			機械排煙設備の排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）	排煙風道の劣化及び損傷の状況		
(22)	排煙風道の取付けの状況					
(23)	排煙風道の材質					
(24)	防煙壁の貫通措置の状況					
(25)	排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況					
(26)	防火ダンパー（外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。）	防火ダンパーの取付けの状況				
(27)		防火ダンパーの作動の状況				
(28)		防火ダンパーの劣化及び損傷の状況				
(29)		防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無				
(30)		防火ダンパーの温度ヒューズ				
(31)		防火区画の貫通措置の状況				
(32)	特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観	特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観	排煙口及び給気口の大きさ及び位置			
(33)			排煙口及び給気口の周囲の状況			
(34)			排煙口及び給気口の取付けの状況			
(35)			手動開放装置の周囲の状況			
(36)			手動開放装置の操作方法の表示の状況			
(37)		特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能	排煙口の排煙風量			
(38)			中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
(39)			煙感知器による作動の状況			
(40)		特殊な構造の排煙設備の給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）	給気風道の劣化及び損傷の状況			
(41)			給気風道の材質			
(42)			給気風道の取付けの状況			
(43)			防煙壁の貫通措置の状況			
(44)			給気送風機の設置の状況			
(45)	特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観	給気風道との接続の状況				
(46)		排煙口の開放と連動起動の状況				
(47)	特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能	作動の状況				
(48)		電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況				
(49)		給気送風機の給気風量				
(50)		中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況				
(51)	特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口	吸込口の設置位置				
(52)		吸込口の周囲の状況				
(53)		屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況				
2	令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー					
(1)	特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口	排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況				
(2)		給気口の周囲の状況				
(3)	加圧防排煙設備	排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）	排煙風道の劣化及び損傷の状況			
(4)		排煙風道の取付けの状況				
(5)		排煙風道の材質				

建築基準法第35

条の排煙設備の

うち、

排煙機を有する

もの以外について

では、

建築設備定期検

(6)	給気口の外観	給気口の周囲の状況							
(7)		給気口の取付けの状況							
(8)		給気口の手動開放装置の周囲の状況							
(9)		給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況							
(10)	給気口の性能	給気口の手動開放装置による開放の状況							
(11)		給気口の開放の状況							
(12)	給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）	給気風道の劣化及び損傷の状況							
(13)		給気風道の取付けの状況							
(14)		給気風道の材質							
(15)	給気送風機の外観	給気送風機の設置の状況							
(16)		給気風道との接続の状況							
(17)	給気送風機の性能	給気口の開放と連動起動の状況							
(18)		給気送風機の作動の状況							
(19)		電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況							
(20)		中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況							
(21)	給気送風機の吸込口	吸込口の設置位置							
(22)		吸込口の周囲の状況							
(23)		屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況							
(24)	遮煙開口部の性能	遮煙開口部の排出風速							
(25)	空気逃し口の外観	空気逃し口の大きさ及び位置							
(26)		空気逃し口の周囲の状況							
(27)		空気逃し口の取付けの状況							
(28)	空気逃し口の性能	空気逃し口の作動の状況							
(29)	圧力調整装置の外観	圧力調整装置の大きさ及び位置							
(30)		圧力調整装置の周囲の状況							
(31)		圧力調整装置の取付けの状況							
(32)	圧力調整装置の性能	圧力調整装置の作動の状況							

査による報告を
求めています。

※従来どおり特定建

築物定期調査による

報告を求めています。

3 令第126条の2第1項に規定する居室等

(1)	可動防煙壁	手動降下装置の作動の状況							
(2)		手動降下装置による連動の状況							
(3)		煙感知器による連動の状況							
(4)		可動防煙壁の材質							
(5)		可動防煙壁の防煙区画							
(6)		中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況							

4 予備電源

(1)	自家用発電装置	自家用発電装置等の状況	自家用発電機装置の防火区画等の貫通措置の状況						
(2)			発電機の発電容量						
(3)			発電機及び原動機の状況						
(4)			燃料油、潤滑油及び冷却水の状況						
(5)			始動用の空気槽の圧力						
(6)			セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況						
(7)			燃料及び冷却水の漏洩の状況						
(8)			計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況						
(9)		自家用発電装置の取付けの状況							
(10)		自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）							
(11)		接地線の接続の状況							
(12)		絶縁抵抗							
(13)		自家用発電装置の性能	電源の切替えの状況						
(14)			始動の状況						
(15)			運転の状況						
(16)			排気の状況						
(17)			コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況						
(18)	直結エンジン	直結エンジンの外観	直結エンジンの設置の状況						
(19)			燃料油、潤滑油及び冷却水の状況						
(20)			セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況						
(21)			計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況						
(22)			給気部及び排気管の取付けの状況						
(23)			Vベルト						
(24)			接地線の接続の状況						
(25)			絶縁抵抗						
(26)		直結エンジンの性能	始動及び停止並びに運転の状況						

5 上記以外の検査項目等

特記事項

番号	検査項目等	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善（予定）年月

(注意)

- ① この書類は、建築物ごとに作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の6様式第二面8欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません記入不要です。
- ④ 検査対象建築物に排煙設備がない場合は、この様式は省略して構いません記入不要です。
- ⑤ 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「番号検査結果」欄から及び「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消に「-」を記入してください。
- ⑥ 「検査結果」欄は、別表第二(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
- ⑦ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第二(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
- ⑧ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
- ⑨ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
- ⑩ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません記入不要です。
- ⑪ 1(9)「排煙機の排煙風量」及び1(18)「排煙口の排煙風量」については、排煙風量測定記録表(別表3)を添付してください。
- ⑫ 1(37)「排煙口の排煙風量」及び1(49)「給気送風機の給気風量」については、排煙風量測定記録表(別表3-2)を添付してください。
- ⑬ 2(24)「遮煙開口部の排出風速」については、排煙風量測定記録表(別表3-3)を添付してください。
- ⑭ 5「上記以外の検査項目等」欄は、第2ただし書第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第2第2項の規定により検査の方法を記載した図書があるとき付加している場合に、特定行政庁が追加した検査項目等又は第2第2項に規定する図書に記載されている検査項目等当該検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
- ⑮ 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっては特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を()書きで記入してください。
- ⑯ 要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。

(注意)

- ① この書類は、建築物ごとに作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の6様式第二面12欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は~~削除して構いません記入不要です~~。
- ④ 検査対象建築物に非常用の照明装置がない場合には、この様式は~~省略して構いません記入不要です~~。
- ⑤ 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「~~番号検査結果~~」欄~~から及び~~「担当検査者番号」欄~~まで~~を~~取消線で抹消に「-」~~を記入してください。
- ⑥ 「検査結果」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
- ⑦ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
- ⑧ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、~~⑥⑦~~に該当しない場合に○印を記入してください。
- ⑨ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した時点で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
- ⑩ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、~~記入しなくても構いません記入不要です~~。
- ⑪ 2(2)「照度」については、非常用の照明装置の照度測定表(別表4)を添付してください。
- ⑫ 7「上記以外の検査項目等」欄は、第2~~ただし書~~第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を~~追加したとき又は第2第2項の規定により検査の方法を記載した図書があるとき~~付加している場合に、~~特定行政庁が追加した検査項目等又は第2第2項に規定する図書に記載されている検査項目等~~当該検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。~~なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。~~
- ⑬ 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合であっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を()書きで記入してください。
- ⑭ 要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。

検査結果表
(給水設備及び排水設備)

当該検査に関与した検査者	代表となる検査者	氏名	検査者番号
	その他の検査者	「給水設備及び排水設備」については、 建築設備定期検査による報告を求めています。	

番号	検査項目等	検査結果		担当検査者番号	
		指摘なし	要是正 既 存 不 適 格		
1 飲料用の配管設備、排水設備					
(1)	飲料用配管及び排水配管 (隠蔽部分及び埋設部分を除く。)	配管の取付けの状況			
(2)		配管の腐食及び漏水の状況			
(3)		配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況			
(4)		継手類の取付けの状況			
(5)		保温措置の状況			
(6)		防火区画等の貫通措置の状況			
(7)		配管の支持金物			
(8)		飲料水系統配管の汚染防止措置の状況			
(9)		止水弁の設置の状況			
(10)		ウォーターハンマーの防止措置の状況			
(11)		給水管及び膨張管の設置の状況			
2 飲料水の配管設備					
(1)	飲料用の給水タンク及び貯水タンク (以下「給水タンク等」という。) 並びに給水ポンプ	給水タンク等の設置の状況			
(2)		給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況			
(3)		給水タンク等の腐食及び漏水の状況			
(4)		給水用圧力タンクの安全装置の状況			
(5)		給水ポンプの運転の状況			
(6)		給水タンク及ポンプ等の取付けの状況			
(7)		給水タンク等の内部の状況			
(8)	給湯設備 (循環ポンプを含む。)	給湯設備 (ガス湯沸器を除く。) の取付けの状況			
(9)		ガス湯沸器の取付けの状況			
(10)		給湯設備の腐食及び漏水の状況			
3 排水設備					
(1)	排水槽	排水槽のマンホールの大きさ			
(2)		排水槽の通気の状況			
(3)		排水漏れの状況			
(4)		排水ポンプの設置の状況			
(5)		排水ポンプの運転の状況			
(6)		地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況			
(7)	排水再利用配管設備 (中水道を含む。)	雑用水の用途			
(8)		雑用水給水栓の表示の状況			
(9)		配管の標識等			
(10)		雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況			
(11)		消毒装置			
(12)	その他 衛生器具	衛生器具の取付けの状況			
(13)	排水トラップ	排水トラップの取付けの状況			
(14)	阻集器	阻集器の構造、機能及び設置の状況			
(15)	排水管	公共下水道等への接続の状況			
(16)		雨水排水立て管の接続の状況			
(17)		排水の状況			
(18)		掃除口の取付けの状況			
(19)		雨水系統との接続の状況			
(20)		間接排水の状況			
(21)	通気管	通気開口部の状況			
(22)		通気管の状況			
4 上記以外の検査項目等					

特記事項

番号	検査項目等	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善 (予定) 年月

(注意)

- ① この書類は、建築物ごとに作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の6様式第二面16欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は~~削除して構いません記入不要です。~~
- ④ 検査対象建築物に給水設備及び排水設備がない場合は、この様式は~~省略して構いません記入不要です。~~
- ⑤ 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「~~番号検査結果~~」欄~~から及び~~「~~担当検査者番号~~」欄~~までを取消線で抹消に~~「-」を記入してください。
- ⑥ 「検査結果」欄は、別表第四(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
- ⑦ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第四(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
- ⑧ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、~~⑥⑦~~に該当しない場合に○印を記入してください。
- ⑨ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
- ⑩ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、~~記入しなくても構いません記入不要です。~~
- ⑪ 4「上記以外の検査項目等」欄は、第2~~ただし書~~第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第2~~第2項~~の規定により検査の方法を記載した図書があるとき付加している場合に、特定行政庁が追加した検査項目等又は第2~~第2項~~に規定する図書に記載されている検査項目等当該検査項目等を追加し、⑥から~~⑨⑩~~までに準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、~~4は削除して構いません。~~また、第2~~第3項~~に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
- ⑫ 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を()書きで記入してください。
- ⑬ 要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。