

高松土木事務所・内場ダム管理事務所受電用高圧ケーブル更新に係る
修繕業務仕様書

1 目的

香川県高松土木事務所（香川県高松市多肥上町 1251-1）及び
内場ダム管理事務所（香川県高松市塩江町上西字内場乙 1339）に設置の
受電用高圧ケーブルの更新

2 内容

- ① 現有の受電用高圧ケーブルをE－Eタイプのものに交換する
高松土木事務所（150m）
内場ダム管理事務所（40m）

② その他

- ・ 運送費、搬入費、据付費、調整費、撤去費、処分費、雑工事費、共通仮設費、養生費、交通費、諸費用等を含む。

3 履行期限

令和8年3月31日

4 留意事項

- ・ 作業により発生した廃棄物は適法に処理すること。
- ・ 停電を伴う作業は、原則として閉庁日に実施すること。