

物品仕様書

1. 業務名 かがわ総合リハビリテーションセンター直流電源装置蓄電池及び老朽部品更新

	品名	規格	数量	単位
1	制御弁式据置鉛蓄電池(長寿命タイプ)	SNSX-100-6	18	個
	容量: 100Ah/10HR DC108V		(54)	セル)
2	整流器老朽部品取替		1	式
	位相制御基板	PO-1521##-T2-10	1	個
	表示制御基板	PO-1467##-10-2-A	1	個
	MC制御基板	PO-1284##-1-NNC	1	個
	継電器	MY4-CR 100/110VAC	1	台
	ヒューズ	BLA003 3A 600V	1	個
	モニターパネル	PO-1280C2	1	枚
	トランスデューサ	DGS-4A-9-8	2	個
3	取替工事費		1	式
	既設蓄電池解体・搬出			
	新設蓄電池組込・接続			
	据付・部品取替・調整作業			
4	産業廃棄物処理費(広域認定制度)		1	式
	総重量405Kg			
5	諸経費		1	式

2. 作業内容

・蓄電池取替

既設の蓄電池については、装置から解体、搬出すること

新設の蓄電池については、直流電源装置内に組み込み、接続すること

新設の蓄電池が接続されたことを確認、調整し、仮設の蓄電池を撤去すること

・直流電源装置用整流器取替

直流電源装置内の既存の整流器を取り外し、2の部品に取替、取替後は調整すること

3. 納入場所

かがわ総合リハビリテーションセンター 地下1階電気室

4. 納入期限

令和8年2月27日を最終期限とし、契約後、施設管理者と協議を行うこと。

5. 搬入・搬出時の措置について

作業日時の設定及び物品の搬入経路等については、施設管理者と協議を行うこと

搬出入時は、建物の施設・設備を傷めることのないよう、留意すること

建物の施設・設備を破損した場合は、契約担当者に速やかに連絡し、その指示に基づき、

納入業者の負担で修繕すること

搬出・取外した既設の装置・部品については適切に処理すること

搬出入により排出された梱包材等のゴミは、納入業者が責任をもって処分すること

搬出入・調整等の作業は、施設管理者立会いの下に行うこと