

令和7年度県有施設太陽光発電設備整備事業(PPA)(香川県高松土木事務所)に係る質問に対する回答

2025/10/3

番号	カテゴリ	該当ページ	該当項目	質問内容	回答
1	2.仕様書	2	3設備工事前の調査・手続き__(2)設備容量検討	施設において、既設太陽光設置は無しとの認識でよろしいでしょうか。(現地は確認しましたが、念のための質問です)	お見込みのとおり。
2	2.仕様書	2	3設備工事前の調査・手続き__(3)構造調査	構造安全性については官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説により「Ⅲ類」との認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
3	2.仕様書	4	5工事の実施(工事における配慮事項・安全対策・停電対応)シ	太陽光発電設備設置工事では停電は必ず発生します。そのため、施設の停電時に給電が必須となる設備名称および各設備の電気容量をご教示願います。	停電時に給電が必須となる設備はありません。
4	2.仕様書	4	6電力供給・維持管理(保安・点検)・報告・非常時等の基本仕様ア	現在の施設の電気主任技術者をお教えいただくことは可能でしょうか。	可能です。保安管理業務は四国ビル総合管理株式会社に委託しています。
5	2.仕様書	5	キ	一時撤去、保管、再設置となっており、事業者の負担対象となっていますが、この一時撤去、保管、再設置の負担を想定されていると思いますが、その費用負担金額をご提示願います。	一時撤去、保管、再設置の費用については、具体的な金額は積算していません。ご提案内容としてお示しください。
6	2.仕様書	7	別添導入実施検討対象施設	当該施設内で、工事期間中に他の工事が施行される場合は、相互に連携し協力しながら進めることありますが、既に決定済もしくは検討中の他の工事予定がございましたらご教示願います。	・受電用高圧ケーブル更新(R8.3月までに終了予定(日程調整中)) ・冷温水機修繕(R7.10月～11月) ・LED化工事(日程調整中)
7	2.仕様書	7	別添導入実施検討対象施設	仮設トイレ、仮設の資材置き場は施設の敷地内に設置できるとの認識でよろしいでしょうか。	協議の上、可能です。トイレにつきましては、庁舎内のトイレが使用可能です。
8	2.仕様書	7	別添導入実施検討対象施設	作業員用駐車場はご用意いただけるとの認識でよろしいでしょうか。	協議の上、可能です。
9	4. その他		アスベスト対策	施設の石綿含有建材調査資料を閲覧させていただくことは可能でしょうか。	提供できる資料はありません。