

別紙1

点 検 对 象 機 器

別紙2

保守点検仕様書

別紙—2

保守作業内容は、次のとおりとする。

1. 保守作業の実施回数

(1) 保守作業の回数は、次のとおりとする。

①中央監視装置

点 検 内 容	点 検 周 期
総合点検	1回/1年 *点検スケジュールは年間で一巡するように分割して実施。
緊急保守*1	随 時

②自動制御機器

点 検 内 容	点 検 周 期
総合点検	1回/1年 *点検作業は制御系統ごとに実施。
緊急保守*1	随 時

* 1) 緊急保守作業については、通常勤務時間内（土日、祝祭日を除く 9:00~17:00）の対応とする。

2. 保守作業内容

(1) 総合点検

	作 業 項 目	作 業 内 容
1	稼働状況の確認	システムの日常における稼働状況、不具合の有無などについて、全般にわたり、大学と打ち合わせ確認。
2	不具合箇所の調査と対処	不具合箇所、緊急対応を行った箇所の調査を行い、必要に応じ修理、予備品手配を行う。
3	予防保守作業の実施	自動制御システムの保守作業を実施。
4	運転確認	予防保守作業終了後、システムが正常に稼働することを確認。

(2) 報 告

	作 業 項 目	作 業 内 容
1	保守点検作業報告書	作業終了後、すみやかに報告書を提出。
2	技術アドバイス	保守作業中に気がついた改善事項などを報告。

費用負担区分

別紙—3 費用負担区分

費用負担区分については、次のとおりとする。

(1) 中央監視装置

次の中央監視装置の消耗品および定期交換部品と10,000円(税込)未満の交換部品については契約範囲内(無償扱い)とし、それ以外のものは契約範囲外(有償扱い)とする。

オペレータステーション用エアフィルター
オペレータステーション用バッテリー
オペレータステーション用ヒューズ
オペレータステーション用冷却ファン
プリンター用ヒューズ
プリンター用紙
プリンター用リボンカセット
マスターコントロールステーション用バッテリー
マスターコントロールステーション用ヒューズ
マスターコントロールステーション用冷却ファン
ローカルコントロールステーション用バッテリー
ローカルコントロールステーション用ヒューズ
積算カード用バッテリー

(2) 自動制御機器

自動制御機器の交換部品および消耗品のうち10,000円(税込)未満のものは契約範囲内(無償扱い)とし、10,000円(税込)以上のものは契約範囲外(有償扱い)とする。