

角田ポンプ場保守点検業務仕様書

- 1 業務の名称 角田ポンプ場保守点検業務
- 2 業務の場所 角田ポンプ場（小豆郡小豆島町蒲生甲1109-8）
- 3 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- 4 点検対象機器
 - (1) 投込み式水位計 3台
 - (2) 排水ポンプ 3台（直径400mm×22kw×19m³/min）
 - (3) フラップゲート 1門（W1.0×H1.3）
 - (4) スライドゲート 1門（W1.0×H1.3）
- 5 点検の内容

点検業務は、3か月に1回現地確認を行うこと。

 - (1) 排水ポンプ、水位計、操作盤
 - ① 外観目視点検（腐食の有無 等）
 - ② 手動、自動運転での異常の有無の確認
 - ③ 絶縁抵抗測定
 - (2) 水門
 - ① 外観目視点検（漏洩の有無、腐食の有無 等）
 - ② ハンマーテスト（ボルト等が緩んでいないかの確認）
- 6 点検報告書

点検業務が完了したときは、遅滞なく業務の成果に関する報告書を作成し、提出すること。
- 7 業務の注意事項
 - (1) 敷地内は禁煙とすること。
 - (2) 作業員の車等の駐車については、事前に学校側と協議すること。無断の駐車はできない。
 - (3) この仕様書に定めのない事項並びに疑義を生じた場合は、全て協議のうえ決定する。