

仕様書

(1) 委託業務の概要

香川県立東山魁夷せとうち美術館に設置しているアズビル株式会社製の空調設備用自動制御機器の保守点検業務

(2) 保守点検の対象

- ・中央管制装置 (スマートスクリーン)
セントラルシステム本体 1 式
メインコンソールユニット (BCY22100W2) 1 台
- ・熱源・ローカル一般機器
 - 空調機器制御 (1) 2 セット 1 式
 - デジタル指示調節計 R 3 6 (R36TCOUA) 4 台
 - 室内型温湿度センサ (HTY7045T) 4 台
 - AC24V トランス (83103414) 4 台
 - レシオバイアス (RYY792B) 4 台
 - ローセレクト (RYY792L) 2 台
 - モータドライバー (RN796A) 2 台
 - 低トルクアクチュエータ (MY5310A) 2 台
 - AC24V トランス (83103618) 2 台
 - 加湿器 2 台
 - 微差圧スイッチ (PYY-604) 2 台
 - CAV 装置 2 台
 - 空調機器制御 (2) 1 セット 1 式
 - デジタル指示調節計 R 3 6 (R36TCOUA) 2 台
 - 室内型温湿度センサ (HTY7045T) 2 台
 - AC24V トランス (83103414) 2 台
 - ローセレクト (RYY792L) 1 台
 - モータドライバー (RN796A) 1 台
 - 低トルクアクチュエータ (MY5310A) 1 台
 - AC24V トランス (83103618) 1 台
 - レシオバイアス (RYY792B) 2 台
 - 電気ヒータ 1 台
 - 加湿器 1 台
 - 微差圧スイッチ (PYY-604) 1 台
 - CAV 装置 1 台
 - 空調機器制御 (3) 2 セット 1 式
 - IAC (WY7207W) 2 台
 - 室内型温度センサ (TY7043Z) 2 台

AC24V トランス(83103414) 2台
室内形湿度調節器(HY6000Z) 2台
低トルクアクチュエータ(MY5310A) 2台
AC24V トランス(83103618) 2台
加湿器 2台
微差圧スイッチ(PYY-604) 2台
CAV 装置 2台
ファン発停制御 1セット 1式
ファーマスタット(T631C) 1台
フィルター目詰り警報監視 2セット 1式
微差圧スイッチ(PYY-604) 2台
計測系統 1式
挿入形温湿度センサ(HTY7813T) 1台
AC24V トランス(83103414) 1台
リミッタ(RYY792Y) 1台

(3) 保守点検の内容

上記の設備が常に正常かつ良好な機能状態を保てるようするための動作確認、機器調整、磨耗部品の交換等

(4) 保守点検回数

- ・ 6 か月に 1 回の定期点検 (年 2 回)
- ・ 機器不調時の随時点検

(5) その他

- ・ 1 回の点検完了ごとに報告書を提出する。
- ・ 一定金額 (別途協議) 以下の消耗品については、点検業者側の負担とする。
- ・ 再委託は禁止する。ただし、機器の調整、交換部品の調達等のためには、アズビル株式会社の協力が必要となる可能性が高いため、この者への一部再委託については、あらかじめ美術館から書面による承認を得て行うことは可能