

坂出高校本館ガス空調機保守点検業務

型式・台数等 ()
 点検報告日 ()

点検内容	チェック欄
1. エンジン系	
・ エンジンオイル、オイルフィルター、エアエレメント点検・交換	
・ スパークプラグ、ドレンフィルター点検・交換	
・ バルブかみ込み予防	
・ 高圧コード・イグニッションコイル点検	
・ スターターモーター作動状態確認	
・ エンジン始動性及び異音確認	
・ 冷却水ホース、漏れ、量の状態確認	
・ バルブクリアランスの調整 (規定値は吸気側排気側ともに0.30mm)	
2. 電気系	
・ 配線・カプラ接続状態及びセンサー・スイッチ機能状態	
・ ファンモーター及び冷却水ポンプ状態、異音確認	
3. 燃料系	
・ ガスホース状態、ガス漏れ、ガス電磁弁作動状態の確認	
4. 圧縮機・冷媒配管系	
・ コンプレッサー外観・異音確認	
・ コンプレッサーベルト点検・交換	
・ 冷媒配管状態確認	
・ 冷媒及び冷凍機油漏れ、霜付の確認	
・ 冷媒吐出温度・圧力状態確認(73.4℃ 2.482Mpa)	
・ 冷媒吸入温度・圧力状態確認(14.5℃ 0.689Mpa)	
・ 漏えい点検(間接法による)	
5. その他(外観等)	
・ 外観・振動・異音・異臭確認	
・ 室外機、室内機熱交換器状態確認	
・ 排気ドレン・凝縮水の排水状態確認	
・ 室内機温度差確認(各室内機ごとに行う) 室内機(吸込温度)－(吹出温度)＝温度差	
6. 清掃	
・ 室内機のフィルター清掃	
7. 点検結果(異常の有無)	
8. 交換部品(名称及び数量)	