

香川県農業試験場満濃試験地における動力変圧器更新業務仕様書

- 1 業務名
香川県農業試験場満濃試験地における動力変圧器更新業務
- 2 業務の目的
香川県農業試験場満濃試験地に設置している動力変圧器について、取換え推奨期間を過ぎているため機器を更新するものである。
- 3 業務の実施場所
香川県仲多度郡まんのう町炭所西 2253-1
香川県農業試験場満濃試験地
(別添 1 香川県農業試験場満濃試験地 配置図のとおり)
- 4 業務の委託期間
契約締結の日から令和 9 年 3 月 1 9 日まで
- 5 変圧器の規格及び数量
動力変圧器 3φ 75kVA 「油入」 1 台
- 6 業務内容
香川県農業試験場満濃試験地のキュービクル内にある動力変圧器 1 台を更新し、交換した変圧器は処分すること。
本業務により発生した廃棄物は、関係法令を遵守し適正に処分を行うこと。
- 7 その他
 - (1) 敷地内は禁煙であること。
 - (2) 業務完了後、遅滞なく業務の成果に関する報告書を提出すること。なお、報告書には作業実施の写真及び完成図を添付すること。
 - (3) この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、双方協議のうえ決定すること。