

## 入札説明書等に関する質問に対する回答書

((委託) 農試第 8 - 8 号 香川県農業試験場満濃試験地における動力変圧器更新業務)

Q 1	<p>業務仕様書について</p> <p>5 変圧器のサイズ確認</p> <p>変圧器が 2026 基準となったことにより従来の変圧器より機器寸法が大幅に変更となっていると思われるが、今回の更新は新基準変圧器は収容可能と判断して宜しいでしょうか。</p>
A 1	<p>現行の変圧器のサイズは、幅約 58cm、奥行き約 69cm、高さ約 95cm です。設置場所は現行サイズより、幅約 10cm (入口幅が 70cm)、奥行き約 20cm、高さ約 40cm 大きくなっても入るスペースはあります。</p> <p>変圧器のサイズはメーカーにより異なると思いますので、設置可能なメーカーの変圧器を選定してください。</p> 