

令和8年度県有施設太陽光発電設備整備事業(PPA)(香川県産業交流センター(サンメッセ香川))に係る質問に対する回答

2026/7/6

番号	カテゴリ	該当ページ	該当行	質問内容	回答
1	1.公募公告	2	上から5行目	共同提案を行う場合、提出書類はすべての事業者の書類が必要でしょうか。それとも、代表事業者の書類のみの提出で問題ないでしょうか。	共同事業者で参加される場合は、「代表者のみが提出するもの」と「すべての構成員が提出するもの」があります。 1. 代表者が取りまとめて提出するもの(香川県電子申請・届出システム) ・「3 応募方法(1)ア」応募意思表明書 ・「3 応募方法(1)イ」実績を示す書類及び事業実施体制図 ※実績については、代表者・構成員のいずれのものでも構いませんが、提出は代表者が行ってください。 2. 代表者のみが提出するもの(郵送・持参) ・「3 応募方法(3)」共同事業者構成表(様式1) 3. すべての構成員(代表者を含む)ごとに提出が必要なもの(郵送・持参) 「3 応募方法(2)ア」の各種書類(法人概要、納税証明書、登記事項証明書、財務諸表) ※各構成員の書類を代表者が取りまとめて提出、あるいは各構成員から直接提出のいずれでも構いません。 ※香川県の物品買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている法人の場合は提出不要です。
2	2.仕様書	5	下から7行目	非常時の稼働について、全てのパワーコンディショナーが自立運転機能を有している必要はありますか。	全てのパワーコンディショナーが自立運転機能を有している必要はありません。
3	2.仕様書	5	下から7行目	非常時、晴天の日であれば設備からの電力供給は可能ですが、それ以外の時間帯(夜間や雨天)では蓄電池設備がないと供給ができません。 非常時に設備から電力を供給させるための蓄電池は導入必須ですか。 それとも、既設の非常用発電機等で晴天以外の時間帯の電力を補う予定でしょうか。	蓄電池の導入は必須ではありません。非常時の電力供給については、太陽光発電設備の自立運転機能による供給を想定しており、主に日照がある時間帯の利用を前提としています。 なお、既設の蓄電池等の活用については、現時点では想定していませんが、事業者決定後の協議事項とします。
4	4. その他			材料の指定はありますか。(エコケーブルの使用や、国産メーカーの機器のみに限定する等)	指定はありません。